

**ACTO DE FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN
CONCURRENCIA DEL SEAPAL VALLARTA. (09-OCTUBRE-
2019)**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas con cero minutos del día 09 nueve de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala Audiovisual de las oficinas centrales del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en adelante "SEAPAL VALLARTA", ubicada en la Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, en Puerto Vallarta, Jalisco, con la presencia de las siguientes personas: la LCP. María Magdalena Báez Jiménez, "Gerente Administrativo" de "SEAPAL VALLARTA" y "Representante del Comité"; el C. Héctor Gabriel Ramírez Flores, Titular de la "Unidad Centralizada de Compras"; la Lic. Paulina Alejandra Guerra Joya, en representación del "Titular del Órgano Interno de Control y Comisario Público Propietario de "SEAPAL Vallarta"; con el objeto de llevar a cabo el Acto de Fallo de Licitaciones sin Concurrencia; asimismo, asisten como áreas requirentes el Ing. Eraclio Galván Mendoza, Jefe del Departamento de Micromedicación de "SEAPAL Vallarta"; el L.C.P. José Cabrera López, Jefe del departamento de Servicios Generales de "SEAPAL Vallarta"; el Ing. Alejandro Padilla Viorato, Jefe del Departamento de Distribución de Agua Potable de "SEAPAL Vallarta"; Ing. Juan Ramon Becerra Dueñas, Jefe del Departamento de Saneamiento de "SEAPAL Vallarta"; el Ing. Horacio Ramírez Rodríguez, Jefe del Departamento de Producción de Agua Potable de "SEAPAL Vallarta"; el Ing. Eliseo Moreno Covarrubias, Jefe del Departamento de Calidad del Agua de "SEAPAL Vallarta"; así mismo acuden como invitados especiales el LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez, Jefe del Departamento de Tesorería de "SEAPAL Vallarta"; el Lic. Omar Everardo López Aguilar, Analista de Transparencia de "SEAPAL Vallarta"; habiéndose desarrollado de la siguiente manera:

Desarrollo de la Sesión

La LCP. María Magdalena Báez Jiménez, da la bienvenida a los presentes y se da lectura a la Orden del Día.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso;
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;
3. Acto de Fallo de las Licitaciones Públicas sin concurrencia LPNSC/241/99312/2019, LPLSC/242/99467/2019, LPLSC/243/100085/2019, LPLSC/244/99880/2019, LPLSC/245/99280/2019, LPLSC/248/99918/2019, LPLSC/249/99867/2019, LPLSC/252/100068/2019 y LPLSC/256/100072/2019.
4. Asuntos varios;
5. Clausura de la sesión.

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso. - Para dar cumplimiento al punto uno del orden del día, se levantó lista de asistencia de los miembros presentes, de acuerdo a la lista de asistencia levantada y para dar cumplimiento al punto dos del orden del día, el Representante del Comité declara la existencia de quórum legal para el desarrollo de la sesión y válidos los acuerdos que se tomen.

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. - Se da lectura al orden del día y se somete a aprobación.

----- Acuerdo del Comité -----
Se aprueba por unanimidad la orden del día.

3.- Acto de Fallo de las Licitaciones Públicas sin concurrencia LPNSC/241/99312/2019, LPLSC/242/99467/2019, LPLSC/243/100085/2019, LPLSC/244/99880/2019,

 Horacio Ramirez

LPLSC/245/99280/2019, LPLSC/248/99918/2019, LPLSC/249/99867/2019,
LPLSC/252/100068/2019 y LPLSC/256/100072/2019.

3.1 LPNSC/241/99312/2019:

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin concurrencia LPNSC/241/99312/2019 se presentaron 03 tres propuestas presenciales, posteriormente, en los términos del artículo 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- Ing. Eraclio Galván Mendoza, Jefe del Departamento de Micromedición de SEAPAL Vallarta;
- Todas las propuestas cumplen con las especificaciones técnicas de las BASES; sin haber diferencias técnicas relevantes entre las mismas.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se determina la mejor opción considerando calidad y precio, por lo que, se adjudica la orden de compra de la Licitación Pública Local sin concurrencia LPNSC/241/99312/2019 a TUBERIA Y VALVULAS, S.A. DE C.V.; de conformidad con el siguiente recuadro:

| PART. | CANT. | UNID. | DESCRIPCION | TUBERIA Y VALVULAS, S.A. DE C.V. | |
|-------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | Costo unitario | Importe |
| 1 | 5,000 | Juegos | Tubo Entrada y Salida MD-15 | \$21.18 | \$105,900.00 |
| 2 | 10,000 | Pzas. | Junta Tuerca MMD-15 1/2" | \$0.60 | \$6,000.00 |
| | | | SUB-TOTAL: | | \$111,900.00 |
| | | | IVA | | \$17,904.00 |
| | | | TOTAL: | | \$129,804.00 |

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.

3.2 LPLSC/242/99467/2019:

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/242/99467/2019 se presentaron 02 dos propuestas presenciales; posteriormente, en los términos del artículo 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:


- L.C.P. José Cabrera López, Jefe del departamento de Servicios Generales de "SEAPAL Vallarta"

Como se desprende del dictamen técnico adjunto para su revisión, en dicha evaluación se señalaron las siguientes observaciones:

- La propuesta del licitante DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ, NO CUMPLE las especificaciones de las BASES relativas a las garantías, traslado, y cumplimientos de tiempo de entrega



Homero Ramirez



ACTO DE FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SEAPAL VALLARTA. (09-OCTUBRE-2019)

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se determina la mejor opción considerando calidad y precio, por lo que, se adjudica el contrato de la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/242/99467/2019 a DISTRIBUIDORA MOTOVALLARTA, SAS DE C.V., de conformidad con el siguiente recuadro:

| PART. | CANT. | UNID. | DESCRIPCION | DISTRIBUIDORA MOTOVALLARTA, SAS DE C.V. | |
|-------|-------|-------|-------------------------------------|---|--------------|
| | | | | Costo unitario | Importe |
| 1 | 1 | Serv. | Mantenimiento Correctivo para Motos | \$514,977.00 | \$514,977.00 |
| | | | SUB-TOTAL: | | \$514,977.00 |
| | | | IVA | | \$82,396.32 |
| | | | TOTAL: | | \$597,373.32 |

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.

3.3.- LPLSC/243/100085/2019:

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/243/100085/2019 se presentaron 04 cuatro propuestas presenciales; posteriormente, en los términos del artículo 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:









- El Ing. Alejandro Padilla Viorato, Jefe del Departamento de Distribución de Agua Potable de "SEAPAL Vallarta".
- Todas las propuestas cumplen con las especificaciones técnicas de las BASES; sin haber diferencias técnicas relevantes entre las mismas.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se determina la mejor opción considerando calidad y precio, por lo que:

- Se adjudica la orden de compra de las partidas 1, 7, 8, 9 y 11 de la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/243/100085/2019 a EVANGELINA GUADALUPE CASADO PERREZ.
- Se adjudica la orden de compra de las partidas 2, 5 y 10 de la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/243/100085/2019 a TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
- Se adjudica la orden de compra de las partidas 3, 4, 6 y 12 de la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/243/100085/2019 a PATIÑO MAYOREO FERRETERO, S.A. DE C.V.; de conformidad con el siguiente recuadro:

| PART. | CANT. | UNID. | DESCRIPCION | TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | | EVANGELINA GUADALUPE CASADO PERREZ | | PATIÑO MAYOREO FERRETERO, S.A. DE C.V. | |
|-------|-------|-------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------|--|-----------|
| | | | | Costo unitario | Importe | Costo unitario | Importe | Costo unitario | Importe |
| 1 | 546 | Mts. | Tubo pvc hidraulico de 6", rd-26 | No aplica | No aplica | \$124.87 | \$68,179.02 | No aplica | No aplica |

 Honorio Ramirez

**ACTO DE FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN
CONCURRENCIA DEL SEAPAL VALLARTA. (09-OCTUBRE-
2019)**

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|---|--------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------|------------|
| 2 | 200 | Mts. | Tubo pvc ramal de 1/2" p/toma domiciliaria | \$8.46 | \$1,692.00 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| 3 | 20 | Pzas. | Valvula de insercion pvc fierro a manguera de 1/2" | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$98.00 | \$1,960.00 |
| 4 | 20 | Pzas. | Abrazadera pvc de 6 x 1/2" | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$63.00 | \$1,260.00 |
| 5 | 312 | Mts. | Tubo pvc hidraulico de 3", rd-26 | \$34.80 | \$10,857.60 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| 6 | 4 | Pzas. | Adaptador univ. fierro ductil de 6" rango amplio, 159-189 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$545.26 | \$2,181.04 |
| 7 | 1 | Pza. | Valvula compuerta de fierro de 6"sello flexible | No aplica | No aplica | \$3,129.62 | \$3,129.62 | No aplica | No aplica |
| 8 | 1 | Pza. | Valvula compuerta de fierro de 3"sello flexible bridada v/fijo flex-resilente 152 c/volante | No aplica | No aplica | \$1,591.47 | \$1,591.47 | No aplica | No aplica |
| 9 | 1 | Pza. | Tee de fierro de 6" x 3", | No aplica | No aplica | \$1,382.60 | \$1,382.60 | No aplica | No aplica |
| 10 | 100 | Mts. | Tubo pvc ramal de 1/2" p/toma domiciliaria | \$8.46 | \$846.00 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| 11 | 10 | Pzas. | Llave de insercion fo. a mang.de 1/2" | No aplica | No aplica | \$99.25 | \$992.50 | No aplica | No aplica |
| 12 | 10 | Pzas. | Abrazadera pvc de 6 x 1/2", sistema ingles | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$63.00 | \$630.00 |
| SUB-TOTAL: | | | | \$13,395.60 | | \$75,275.21 | | \$6,031.04 | |
| IVA | | | | \$2,143.30 | | \$12,044.03 | | \$964.97 | |
| TOTAL: | | | | \$15,538.90 | | \$87,319.24 | | \$6,996.01 | |

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.

3.4.- LPLSC/244/99880/2019:

Se hace constar que en la Licitación Pública Nacional sin concurrencia LPLSC/244/99880/2019 se presentaron 02 dos propuestas presenciales; posteriormente, en los términos del artículo 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- Ing. Juan Ramon Becerra Dueñas, Jefe del Departamento de Saneamiento de "SEAPAL Vallarta";


 Homaco Ramirez

Como se desprende del dictamen técnico adjunto para su revisión, en dicha evaluación se señalaron las siguientes observaciones:

- La propuesta del licitante PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., NO CUMPLE las especificaciones de las BASES en la partida 1, en el rendimiento y en el acabado conforme a las especificaciones solicitadas, así como en la partida 4, en el rendimiento no cumple con lo solicitado.
- La propuesta del Licitante MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ FLORES, CUMPLE las especificaciones de las BASES, de conformidad con el dictamen anexo.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se determina la mejor opción considerando calidad y precio, por lo que, se adjudica la orden de compra de la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/244/99880/2019 a MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ FLORES, de conformidad con el siguiente recuadro:

| PART. | CANT. | UNID. | DESCRIPCION | MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ FLORES | |
|-------|-------|-------|--|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | Costo unitario | Importe |
| 1 | 80 | Lts. | Recubrimiento Alquitrán de Hulla L-Primetal EH-B | \$127.09 | \$10,167.20 |
| 2 | 20 | Lts. | Catalizador Alquitrán de Hulla | \$423.70 | \$8,474.00 |
| 3 | 20 | Lts. | Solvente EXY-B | \$74.19 | \$1,483.80 |
| 4 | 380 | Lts. | Pintura Vinilica Blanca | \$47.54 | \$18,065.20 |
| | | | SUB-TOTAL: | | \$38,190.20 |
| | | | IVA | | \$6,110.43 |
| | | | TOTAL: | | \$44,300.63 |

La firma de la orden de compra y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.

3.5.- LPLSC/245/99280/2019:

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/245/99280/2019 se presentaron 05 cinco propuestas presenciales; posteriormente, en los términos del artículo 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- Ing. Juan Ramon Becerra Dueñas, Jefe del Departamento de Saneamiento de "SEAPAL Vallarta";

Como se desprende del dictamen técnico adjunto para su revisión, en dicha evaluación se señalaron las siguientes observaciones:

- La propuesta de GUILLERMO NUÑO COSIO, NO CUMPLE, con la totalidad de las especificaciones solicitadas.
- La propuesta de NABOHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V., NO CUMPLE, con la totalidad de las especificaciones solicitadas

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se determina la mejor opción considerando calidad y precio, por lo que, se adjudica el contrato de la Licitación Pública Local

ACTO DE FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SEAPAL VALLARTA. (09-OCTUBRE-2019)

sin concurrencia LPLSC/245/99280/2019 a PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V., de conformidad con el siguiente recuadro:

| PART. | CANT. | UNID. | DESCRIPCION | PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V. | |
|------------|-------|-------|--|------------------------------------|--------------|
| | | | | Costo unitario | Importe |
| 1 | 2 | Unid. | Bomba Sumergible para Agua Residual, Gasto 103 LPS a 12 Mts. CDT | \$201,722.83 | \$403,445.66 |
| SUB-TOTAL: | | | | | \$403,445.66 |
| IVA | | | | | \$64,551.31 |
| TOTAL: | | | | | \$467,996.97 |

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.

3.6.- LPLSC/248/99918/2019:

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/248/99918/2019 se presentaron 02 dos propuestas presenciales, posteriormente, en los términos del artículo 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- L.C.P. José Cabrera López, Jefe del departamento de Servicios Generales de "SEAPAL Vallarta"

Como se desprende del dictamen técnico adjunto para su revisión, en dicha evaluación se señalaron las siguientes observaciones:

- La propuesta del licitante SANTIAGO RAMON COLMENARES RODRIGUEZ, NO CUMPLE las especificaciones de las BASES.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se determina la mejor opción considerando calidad y precio, por lo que, se adjudica el contrato de la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/248/99918/2019 a RODRIGO ISAAC YESCAS NARVAEZ, de conformidad con el siguiente recuadro:

| PART. | CANT. | UNID. | DESCRIPCION | RODRIGO ISAAC YESCAS NARVAEZ | |
|------------|-------|-------|---|------------------------------|-------------|
| | | | | Costo unitario | Importe |
| 1 | 1 | Serv. | Mantenimiento y Conservación de Vehículos Transporte Terrestre, Camioneta Siniestrada | \$64,660.00 | \$64,660.00 |
| SUB-TOTAL: | | | | | \$64,660.00 |
| IVA | | | | | \$10,345.60 |
| TOTAL: | | | | | \$75,005.60 |

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.

3.7.- LPLSC/249/99867/2019:

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/249/99867/2019 se presentaron 04 cuatro propuestas viables, posteriormente, en los términos del artículo 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

Como se desprende del dictamen técnico adjunto para su revisión, en dicha evaluación se señalaron las siguientes observaciones:

- La propuesta del licitante **GUILLERMO COSIO NUÑO, CUMPLE** las especificaciones de las BASES, pero además incluye materiales no solicitados, es decir un arrancador completo con fusibles, estación de botones, etc. Esto ofertado no corresponde con lo solicitado.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se determina la mejor opción considerando calidad y precio, por lo que, se adjudica el contrato de la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/249/99867/2019 a PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V., de conformidad con el siguiente recuadro:

| PART. | CANT. | UNID. | DESCRIPCION | PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V. | |
|-------|-------|-------|--|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | Costo unitario | Importe |
| 1 | 1 | Unid. | Arrancador Sirius 3RW40746BB34 100/200 HP | \$28,971.49 | \$28,971.49 |
| | | | SUB-TOTAL: | | \$28,971.49 |
| | | | IVA | | \$4,635.44 |
| | | | TOTAL: | | \$33,606.93 |

La firma de la orden de compra y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.

3.8.- LPLSC/252/100068/2019:

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/252/100068/2019 se presentaron 02 dos propuestas presenciales, posteriormente, en los términos del artículo 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo los responsables de la evaluación:

- el Ing. Eliseo Moreno Covarrubias, Jefe del Departamento de Calidad del Agua de "SEAPAL Vallarta".
- Todas las propuestas cumplen con las especificaciones técnicas de las BASES; sin haber diferencias técnicas relevantes entre las mismas.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se determina la mejor opción considerando calidad y precio, por lo que, se adjudica el contrato de la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/252/100068/2019 a AQUA SIR, S.A. DE C.V., de conformidad con el siguiente recuadro:

 **Honorio Ramirez**

| PART. | CANT. | UNID. | DESCRIPCION | AQUA SIR, S.A. DE C.V. | |
|-------|--------|-------|----------------------|------------------------|--------------|
| | | | | Costo unitario | Importe |
| 1 | 80,000 | Kilos | Hipoclorito de Sodio | \$6.50 | \$520,000.00 |
| | | | SUB-TOTAL: | | \$520,000.00 |
| | | | IVA | | \$83,200.00 |
| | | | TOTAL: | | \$603,200.00 |

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.

3.9.- LPLSC/256/100072/2019:

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/256/100072/2019 se presentaron 02 dos propuestas presenciales posteriormente, en los términos del artículo 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- el Ing. Eliseo Moreno Covarrubias, Jefe del Departamento de Calidad del Agua de "SEAPAL Vallarta".
- Todas las propuestas cumplen con las especificaciones técnicas de las BASES; sin haber diferencias técnicas relevantes entre las mismas.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se determina la mejor opción considerando calidad y precio, por lo que, se adjudica el contrato de la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/256/100072/2019 a PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., de conformidad con el siguiente recuadro:

| PART. | CANT. | UNID. | DESCRIPCION | PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | |
|-------|--------|-------|-------------------|--|--------------|
| | | | | Costo unitario | Importe |
| 1 | 20,000 | Kilos | Polímero Orgánico | \$15.80 | \$316,000.00 |
| | | | SUB-TOTAL: | | \$316,000.00 |
| | | | IVA | | \$50,560.00 |
| | | | TOTAL: | | \$366,560.00 |

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.


4. Asuntos Varios. - En el desahogo del punto, se informa que no hay Asuntos Varios.

5. Clausura de la sesión. - En el desahogo del punto, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 11:20 once horas con cuarenta veinte minutos del día de su realización.

Así lo resolvieron y firman los miembros presentes:




Horacio Ramirez





LCP. María Magdalena Báez Jiménez
"Representante del Comité"



C. Héctor Gabriel Ramírez Flores
"Unidad Centralizada de Compras"


Lic. Paulina Alejandra Guerra Joya
En representación del "Titular del Órgano Interno de Control
y Comisario Público Propietario" de SEAPAL Vallarta


AREAS REQUIRENTES:



L.C.P. José Cabrera López
Jefe del Departamento Servicios Generales de
"SEAPAL Vallarta"


Ing. Juan Ramon Becerra Dueñas
Jefe del Departamento de Saneamiento de
"SEAPAL Vallarta"


Ing. Horacio Ramírez Rodríguez
Jefe del Departamento de Producción de Agua
Potable de "SEAPAL Vallarta"


Ing. Eliseo Moreno Covarrubias,
Jefe del Departamento de Calidad del Agua de
"SEAPAL Vallarta";


Ing. Alejandro Padilla Viorato,
Jefe del Departamento de Distribución de
Agua Potable de "SEAPAL Vallarta"


Ing. Ing. Eraclio Galván Mendoza,
Jefe del Departamento de Micromedición de
Agua Potable de "SEAPAL Vallarta"


LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez
Jefe del Departamento de Tesorería de
"SEAPAL Vallarta"

Invitados:


Lic. Omar Everardo López Aguilar
Analista de Transparencia de "SEAPAL
Vallarta"

DICTAMEN TECNICO LICITACION PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA SEAPAL No. LPNSC/241/99312/2019

ADQUISICIÓN DE JUNTA TUERCA MMD-15 Y TUBO MD-15 DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES

| NUM | PARTIDA | | PROVEEDOR | | |
|-----|---------|------------------------------------|--|--|--|
| | CANT | DESCRIPCION | TUBERIA Y VALVULAS, S.A. DE C.V. (TUVASA) | ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA (MACROMEDICIÓN HIDRÁULICA). | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V. (COPEME) |
| 1 | 5,000 | JUEGOS TUBO ENTRADA Y SALIDA MD-15 | Comentarios: SÍ CUMPLE | Comentarios: SI CUMPLE | Comentarios: SI CUMPLE |
| | | | Observaciones: | | |
| | | | Presenta la marca SAMBAR. Este proveedor cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 3. En sus especificaciones menciona Plástico reforzado con 30% de fibra de vidrio | Presenta el modelo SB/MOD-001/2. Este proveedor cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 3. | Presenta la marca ITRON. Este proveedor cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 3. |
| 2 | 10,000 | PIEZAS JUNTA TUERCA MMD-15 DE 1/2 | SÍ CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | | Presenta la marca SAMBAR. Este proveedor cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 3. | Presenta el modelo SB/EMPAQ-001. Este proveedor cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 3. | Presenta la marca ITRON. Este proveedor cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 3. |

Solicitante:

ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA
 Jefe de Departamento Micromedición
 Seapal Vallarta



SEAPAL VALLARTA

LICITACION PUBLICA SIN CONCURRENCIA LPLSC/242/99467/20

PROPUESTA TECNICA

ANEXO 8

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|--|
| DISTRIBUIDORA MOTOVALLARTA, S.A.S. DE C.V | DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ (MULTISERVICIO MAGISTERIO) |
|---|--|

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
|--------|-----------|--------|-----------|


| | |
|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CUATRIMOTOS |
| | SI |
| ➤ En reparación de motor y servicio general, tendrá garantía de 6 meses | SI |
| ➤ Las reparaciones se harán en el taller del proveedor, y el traslado de las unidades será por cuenta y riesgo del mismo, recogiendo los vehículos en las instalaciones de SEAPAL para posteriormente regresarlas al mismo punto. | SI |
| ➤ Se tienen que reparar cómo mínimo, 35 motocicletas por mes | SI |
| ➤ Toda reparación tendrá que estar lista antes del 15 de diciembre | SI |
| ➤ El taller tendrá que contar con la infraestructura, y personal necesario para la correcta reparación | SI |
| ➤ Los pagos se realizarán en razón de las reparaciones realizadas | SI |

| UNIDAD | REALIZAR SERVICIO GENERAL | REP DE FUGA DE ACEITE | REP MENOR DE MOTOR | REPLAZO DE BATERIA | SUST DE SWITCH | SUST FILTRO DE AIRE | SUST DE PIPETAS | CAMBIO DE BALATAS | REP GENERAL DE LUCES | REP DE BUJES | SUST DE VALEROS | REP DE ESCAPE | SUST DE CHICOTES | SUST DE MANIJAS | SUST DE AMORTIGUADORES | REP DE ACELERADOR | SUST DE MANDOS EN MANUBRIO | SUST DE PUÑOS EN MANUBRIO | INSTALACION DE ESPEJOS | REP DE ASIENTO | SUST DE GRAPAS DE CARROCERIA | TAPON DE GASOLINA | CAJA DE DOCUMENTOS | REP DE MARCHA | | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| MOTO 1 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 3 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 4 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 5 | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 6 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 7 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 8 | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 9 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 10 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 11 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 12 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 13 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 14 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 15 | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 16 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 17 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 18 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 21 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 22 | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 23 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 24 | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 25 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTO 26 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| MOTO 27 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 28 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 29 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 30 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 31 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 32 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 33 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 34 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 35 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 36 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 37 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 38 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 39 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 40 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 41 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 42 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 43 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 44 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 45 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | | SI | |
| MOTO 46 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 47 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 48 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 49 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 50 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 51 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 52 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 53 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 54 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 55 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 56 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 57 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 58 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 59 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 60 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | | SI | | |
| MOTO 61 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 62 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | | SI | | |
| MOTO 63 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | | SI | |
| TOTAL | 63 | 55 | 48 | 37 | 26 | 38 | 31 | 48 | 44 | 37 | 26 | 8 | 36 | 12 | 16 | 13 | 18 | 59 | 56 | 25 | 49 | 2 | 15 | 34 | SI | | SI | | |

EL PROVEEDOR DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ (MULTISERVICIOS MAGISTERIO) NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE INICIO RELATIVAS A GARANTIA, TRASLADO, CUMPLIMIENTO EN TIEMPOS DE ENTREGA

ATENTAMENTE
 PUERTO VALLARTA, JALISCO A 07 DE OCTUBRE DEL 2019


 L.C.P. JOSE CABRERA LOPEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

| # PARTIDA | CONCEPTO | | PROVEEDOR | | |
|--------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | TUBO PVC 6" RD 26 | | EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ | | |
| INIDCA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, icantek | si | no | na | ninguna |
| 1 | TUBO PVC 6" RD 26 | | TUBERIAS Y VALVULAS SA DE CV | | |
| INIDCA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, PTM | si | no | NA | ninguna |
| 1 | TUBO PVC 6" RD 26 | | PATIÑO MAYOREO FERRETERIAS SA DE CV | | |
| INIDCA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, ADVANCE | si | si | FAVORABLES | ninguna |
| 1 | TUBO PVC 6" RD 26 | | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | | |
| INIDCA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, PTM | si | no | NA | ninguna |
| # PARTIDA | CONCEPTO | | PROVEEDOR | | |
| 2 | TUBO RAMAL DE 1/2" PARA TOMA DOMICILIARIA | | EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | no | si | no | na | ninguna |
| 2 | TUBO RAMAL DE 1/2" PARA TOMA DOMICILIARIA | | TUBERIAS Y VALVULAS SA DE CV | | |

LICITACIÓN No. EPLSC 243/100085/2019
ADQUISICION DE CONEXIONES DE FIERRO PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES

| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
|--------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|---------------|
| Si | si, JIMBUR | si | no | NA | ninguna |
| 2 | TUBO RAMAL DE 1/2" PARA TOMA DOMICILIARIA | | PATIÑO MAYOREO FERRETERIAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, Amanco | si | no | na | ninguna |
| 2 | TUBO RAMAL DE 1/2" PARA TOMA DOMICILIARIA | | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, Amanco | si | no | na | ninguna |
| # PARTIDA | CONCEPTO | | PROVEEDOR | | |
| 3 | VALVULA DE INSERCIÓN PVC FOFO A MANG 1/2" | | EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | no | si | no | na | ninguna |
| 3 | VALVULA DE INSERCIÓN PVC FOFO A MANG 1/2" | | TUBERIAS Y VALVULAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, san bar | si | no | NA | ninguna |
| 3 | VALVULA DE INSERCIÓN PVC FOFO A MANG 1/2" | | PATIÑO MAYOREO FERRETERIAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, alfa | si | no | na | ninguna |

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN No. LPI/SC 243/100085/2019
ADQUISICIÓN DE CONEXIONES DE FIERRO PARA SISTEMA HIDRÁULICO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES

| 3 | VALVULA DE INSERCIÓN PVC FOFO A MANG 1/2" | | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | | |
|--------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|---------------|
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, alfa | si | no | na | ninguna |
| # PARTIDA | CONCEPTO | | PROVEEDOR | | |
| 4 | ABRAZADERA PVC DE 6 A 1/2" | | EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | no | si | no | na | ninguna |
| 4 | ABRAZADERA PVC DE 6 A 1/2" | | TUBERIAS Y VALVULAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, conplasa | si | no | NA | ninguna |
| 4 | ABRAZADERA PVC DE 6 A 1/2" | | PATIÑO MAYOREO FERRETERIAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, amanco | si | no | na | ninguna |
| 4 | ABRAZADERA PVC DE 6 A 1/2" | | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, conplasa | si | no | NA | ninguna |
| # PARTIDA | CONCEPTO | | PROVEEDOR | | |

LICITACIÓN No. LPISC 243/100085/2019
 ADQUISICION DE CONEXIONES DE FIERRO PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES

| 5 | | TUBO PVC 3" RD 26 | | EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ | | |
|--------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|--|
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES | |
| SI | si, icantek | si | no | na | ninguna | |
| 5 | | TUBO PVC 3" RD 26 | | TUBERIAS Y VALVULAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES | |
| SI | si, PTM | si | no | NA | ninguna | |
| 5 | | TUBO PVC 3" RD 26 | | PATIÑO MAYOREO FERRETERIAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES | |
| SI | si, Advance | si | si | FAVORABLES | ninguna | |
| 5 | | TUBO PVC 3" RD 26 | | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES | |
| SI | si, PTM | si | no | NA | ninguna | |
| # PARTIDA | CONCEPTO | | | PROVEEDOR | | |
| 6 | | ADAPTADOR UNIVERSAL HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO 159-189" | | EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES | |
| SI | si, SIMEX SIGMA FLOW | si | si | FAVORABLES | ninguna | |
| 6 | | ADAPTADOR UNIVERSAL HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO 159-189" | | TUBERIAS Y VALVULAS SA DE CV | | |

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN No. LPLSC 243/100085/2019
ADQUISICION DE CONEXIONES DE FIERRO PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES

| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
|--------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|---------------|
| SI | si, SIMEX SIGMA FLOW | si | SI | FAVORABLES | ninguna |
| 6 | ADAPTADOR UNIVERSAL HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO 159-189" | | PATIÑO MAYOREO FERRETERIAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| SI | si, SIMEX SIGMA FLOW | si | SI | FAVORABLES | ninguna |
| 6 | ADAPTADOR UNIVERSAL HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO 159-189" | | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| SI | si, SIMEX SIGMA FLOW | si | SI | FAVORABLES | ninguna |
| # PARTIDA | CONCEPTO | | PROVEEDOR | | |
| 7 | VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO 6" SELLO FLEXIBLE | | EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| SI | si, Fundidora TENAYUCA SA DE CV | si | no | na | ninguna |
| 7 | VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO 6" SELLO FLEXIBLE | | TUBERIAS Y VALVULAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| SI | si, SIMEX SIGMA FLOW | si | SI | FAVORABLES | ninguna |
| 7 | VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO 6" SELLO FLEXIBLE | | PATIÑO MAYOREO FERRETERIAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN No. LPLSC 243/100085/2019
ADQUISICIÓN DE CONEXIONES DE FIERRO PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|---------------|
| SI | si, SIMEX SIGMA FLOW | si | SI | FAVORABLES | ninguna |
| 7 | VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO 6" SELLO FLEXIBLE | | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| SI | si, SIMEX SIGMA FLOW | si | SI | FAVORABLES | ninguna |
| # PARTIDA | CONCEPTO | | PROVEEDOR | | |
| 8 | VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 3" SELLO F BRIDADA VASTAGO FIJO FLEX RESILENT | | EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| SI | si, Fundidora TENAYUCA SA DE CV | si | no | na | ninguna |
| 8 | VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 3" SELLO F BRIDADA VASTAGO FIJO FLEX RESILENT | | TUBERIAS Y VALVULAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| SI | si, SIMEX SIGMA FLOW | si | SI | FAVORABLES | ninguna |
| 8 | VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 3" SELLO F BRIDADA VASTAGO FIJO FLEX RESILENT | | PATINO MAYOREO FERRETERIAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| SI | si, SIMEX SIGMA FLOW | si | SI | FAVORABLES | ninguna |
| 8 | VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 3" SELLO F BRIDADA VASTAGO FIJO FLEX RESILENT | | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| SI | si, SIMEX SIGMA FLOW | si | SI | FAVORABLES | ninguna |

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN No. LPLSC 243/100085/2019
ADQUISICIÓN DE CONEXIONES DE FIERRO PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES

| # PARTIDA | CONCEPTO | | | PROVEEDOR | | |
|--------------------------|---|---------------------------|--|-------------------------------------|---------------|--|
| 9 | TEE FOFO 6X3 | | | EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES | |
| Si | no | si | no | na | ninguna | |
| 9 | TEE FOFO 6X3 | | | TUBERIAS Y VALVULAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES | |
| Si | si, SIMEX SIGMA FLOW | si | si | FAVORABLES | ninguna | |
| 9 | TEE FOFO 6X3 | | | PATIÑO MAYOREO FERRETERIAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES | |
| Si | si, SIMEX SIGMA FLOW | si | si | FAVORABLES | ninguna | |
| 9 | TEE FOFO 6X3 | | | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES | |
| Si | si, SIMEX SIGMA FLOW | si | si | FAVORABLES | ninguna | |
| # PARTIDA | CONCEPTO | | | PROVEEDOR | | |
| 10 | TUBO RAMAL DE 1/2" PARA TOMA DOMICILIARIA | | | EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES | |
| Si | no | si | no | na | ninguna | |

| 10 | TUBO RAMAL DE 1/2" PARA TOMA DOMICILIARIA | | TUBERIAS Y VALVULAS SA DE CV | | |
|--------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|---------------|
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, JIMBUR | si | no | NA | ninguna |
| 10 | TUBO RAMAL DE 1/2" PARA TOMA DOMICILIARIA | | PATIÑO MAYOREO FERRETERIAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, Amanco | si | no | na | ninguna |
| 10 | TUBO RAMAL DE 1/2" PARA TOMA DOMICILIARIA | | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, Amanco | si | no | na | ninguna |
| # PARTIDA | CONCEPTO | | PROVEEDOR | | |
| 11 | LLAVE DE INSERCIÓN FO A MANGUERA DE 1/2 | | EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, alfa | si | no | na | ninguna |
| 11 | LLAVE DE INSERCIÓN FO A MANGUERA DE 1/2 | | TUBERIAS Y VALVULAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, San Bar | si | no | NA | ninguna |
| 11 | LLAVE DE INSERCIÓN FO A MANGUERA DE 1/2 | | PATIÑO MAYOREO FERRETERIAS SA DE CV | | |



DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN No. LPLSC 243/100085/2019
 ADQUISICION DE CONEXIONES DE FIERRO PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES


| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
|--------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|---------------|
| Si | si, alfa | si | no | na | ninguna |
| 11 | LLAVE DE INSERCIÓN FO A MANGUERA DE 1/2" | | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, alfa | si | no | na | ninguna |
| # PARTIDA | CONCEPTO | | PROVEEDOR | | |
| 12 | ABRAZADERA PVC DE 6 A 1/2" | | EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | no | si | no | na | ninguna |
| 12 | ABRAZADERA PVC DE 6 A 1/2" | | TUBERIAS Y VALVULAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, conplasa | si | no | NA | ninguna |
| 12 | ABRAZADERA PVC DE 6 A 1/2" | | PATIÑO MAYOREO FERRETERIAS SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |
| Si | si, amanco | si | NO | NA | ninguna |
| 12 | ABRAZADERA PVC DE 6 A 1/2" | | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | | |
| INDICA ESPECIFICACIONES? | INDICA MARCA, CUAL? | CUMPLE CON LO SOLICITADO? | SE HA USADO ANTERIORMENTE EN ESTE ORGANISMO? | RESULTADOS OBTENIDOS? | OBSERVACIONES |



DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN No. LPLSC 243/100085/2019
ADQUISICIÓN DE CONEXIONES DE FIERRO PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES

| | | | | | |
|----|--------------|----|----|----|---------|
| Si | si, conplasa | si | no | NA | ninguna |
|----|--------------|----|----|----|---------|



Ing. Alejandro Padilla Viorato
Jefe del Depto. De Distribución de SEAPAL VALLARTA

lunes, 7 de octubre de 2019

DICTAMEN TÉCNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA No. LPLSC/244/99880/2019
PINTURAS


| CONCURSANTES | | PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA de CV | MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ FLORES |
|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| PARTIDA 1 | RECUBRIMIENTO ALQUITRAN DE HULLA | RP- 5 | PRIMETAL EH-B |
| | Rendimiento: 12 a 40 m2/L | No Cumple | Cumple |
| | Acabado: Brillante | No Cumple | Cumple |
| | Color: Negro | Cumple | Cumple |
| | Tiempo de Secado: 4 horas | Cumple | Cumple |
| | Espesor: 3 a 8 mills | Cumple | Cumple |
| | Curado: 7 días | Cumple | Cumple |
| | Tipo Epoxico Alquitrán de Hulla | Cumple | Cumple |
| | Especificación: Pemex RP-23, RP 22, CFE P-9 | Cumple | Cumple |
| | Superficies: Zonas de alto tráfico | Cumple | Cumple |
| Aplicación: Brocha, Olla de Presion, aspersion convencional o airless | Cumple | Cumple | |
| PARTIDA 2 | CATALIZADOR ALQUITRAN DE HULLA | Cumple | Cumple |
| | Incoloro | No especifica | Cumple |
| | Tipo Isocianato alifatico | No especifica | Cumple |
| PARTIDA 3 | SOLVENTE | Cumple | Cumple |
| | Líquido | No especifica | Cumple |
| | Color: Incoloro | No especifica | Cumple |
| | Punto de ebullicion: 56-136°C | No especifica | Cumple |
| | Gravedad Especificac: 20 a 0.73 ATM): 0.77 - 0.83 | No especifica | Cumple |
| PARTIDA 4 | PINTURA VINILICA | Cumple | Cumple |
| | Rendimiento: 9 m2/L | No Cumple | Cumple |
| | Acabado: Mate | Cumple | Cumple |
| | Color: Blanco | Cumple | Cumple |
| | Tiempo de Secado: 30 min | Cumple | Cumple |
| | Espesor: 2 mills | Cumple | Cumple |
| | Tipo: vinil-acrilica | Cumple | Cumple |
| Aplicaciones: Muros exteriores o interiores, madera, superficies metalicas, estructuras | Cumple | Cumple | |

OBSERVACIONES

Las propuestas técnicas de la empresa PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA de CV **No cumplen** con lo solicitado en la partida 1: en el rendimiento y en el acabado conforme a las especificaciones solicitadas, así como en la partida 4: en el rendimiento no cumple con lo solicitado.

Las propuestas técnicas de la empresa MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ FLORES cumplen con las especificaciones solicitadas

Puerto Vallarta, Jalisco, México a 07 de Octubre del 2019


 Evaluó

Juan Ramón Becerra Dueñas

Jefe de Departamento de Saneamiento del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta



**DICTAMEN TÉCNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA No. 245/99280/2019
BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUAS NEGRAS**

| CONCURSANTES | | PUMPS SUPPLY COMPANY SA. DE CV | POWER DEPOT SA DE CV | GUILLERMO NUÑO COSIO | NABOHI INTERNATIONAL SA DE CV | SOLUCIONES INTEGRALES EN BOMBEO INTELIGENTE SA de CV |
|---|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| PARTIDA 1: Bomba Sumergible para Aguas Negras de 103 LPS a 12 MT de CDT | Bomba Sumergible Tipo 6SE48044LDS | Cumple | Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple |
| | Capacidad: 103 LPS | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| | Altura: 12 Mt CDT | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| | Potencia: 48 HP | Cumple | Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple |
| | Voltaje: 460 VAC | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| | Fases: 3 Fases | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| | Revoluciones: 1750 RPM | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| | Paso de Esfera: 4" | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| | Diametro Descarga: 6" | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| | Sello Mecanico: Doble | Cumple | Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple |
| | Tablero Electrico Tipo: AMS3R-ATR-SM-73-4 | Cumple | Cumple | No Cumple | No Cumple | Cumple |
| | Arrancador a Tension Reducida | Cumple | Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple |
| | Gabinete NEMA 3R | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| | Hasta 50 HP | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| | 460 VAC | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| | FLA: 64 | Cumple | Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple |
| SFA: 73 | Cumple | Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | |

OBSERVACIONES

- .a propuesta técnica de la compañía PUMPS SUPPLY COMPANY, **cumple** con las especificaciones solicitadas
- .a propuesta técnica de la compañía POWER DEPOT SA de CV, **cumple** con las especificaciones solicitadas
- .a propuesta técnica de la compañía GUILLERMO NUÑO COSIO, **no cumple** con la totalidad de las especificaciones solicitadas
- .a propuesta técnica de la compañía NABOHI INTERNATIONAL SA DE CV, **no cumple** con la totalidad de las especificaciones solicitadas
- .a propuesta técnica de la compañía SOLUCIONES INTEGRALES EN BOMBEO INTELIGENTE SA de CV, **cumple** con las especificaciones solicitadas

Puerto Vallarta, Jalisco, México a 07 de Octubre del 2019

Evaluó

Juan Ramón Becerra Dueñas

Jefe de Departamento de Saneamiento del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

SEAPAL

SEAPAL N° LPLSC/248/99918/2019

DICTAMEN TECNICO

ANEXO 8

RODRIGO ISAAC
YESCAS NARVAESSANTIAGO RAMON
COLMENARES
RODRIGUEZ

| PARTIDA | ESPECIFICACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|
| 1 SERVICIO | LAMINADO, PINTURA Y CAMBIO DE PARTES AUTOMOTRICES | | | | |

| CONCEPTO | | | | | |
|--|--|----|--|----|----|
| Desarmar Frente (Bastidor,Defensa, Rejillas,Unidades,Radiador,Bastidor | | SI | | SI | |
| -Cambio De Defenza Con Todos Sus Accesorios | | SI | | SI | |
| -Cambiar Brakers | | SI | | | NO |
| -Cambiar De Cofre | | SI | | SI | |
| -Cambiar Marco De Radiador | | SI | | | NO |
| -Cambiar Unidad Lado Izquierdo | | SI | | SI | |
| -Cambio De Rejillas | | SI | | | NO |
| -Cambio De Parrilla | | SI | | SI | |
| -Cambio De Radiador | | SI | | SI | |
| -Cambio De Tolvas | | SI | | | NO |
| -Reparación De Salpicaderas | | SI | | | NO |
| -Ajuste De Salpicaderas Y Frente | | SI | | | NO |
| -Reconstrucción De Piezas Dañadas (Tolvas) Parte Internas De Colisión | | SI | | | NO |
| -Pintura De Cofre | | SI | | | NO |
| -Pintura De Salpicaderas | | SI | | | NO |
| -Pintura De Marco De Radiador | | SI | | | NO |
| -Incluye Carta De Garantía | | SI | | | NO |
| -Incluye Servicio De Traslado En Grúa | | SI | | | NO |
| -Incluye Fotos Y Proceso Del Trabajo Que Se Desarrollara | | SI | | | NO |
| 30 Días Para Entrega de la unidad | | SI | | | NO |
| 6 Meses de Garantía En Trabajo | | SI | | | NO |
| Entregar Memoria Fotográfica de la Reparación | | SI | | | NO |

EL PROVEEDOR SANTIAGO RAMON COLMENARES RODRIGUES NO CUMPLE CON VARIAS DE LAS ESPECIFICACIONES ADEMAS DE LA DIFERENCIA EN EL TEXTO DE LOS CONCEPTOS.

ATENTAMENTE
PUERTO VALLARTA, JALISCO A 07 DE OCTUBRE DEL 2019


L.C.P JOSE CABRERA LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO OFERTADO
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSC 249 / 99867 / 2019

07-oct-19

| PARTIDA | PUMPS SUPPLY COMPANY | IELEC INGENIERIA | PATIÑO MAYOREO FERRELECTICO | GUILLERMO NUÑO COSIO |
|---|----------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|
| PARTIDA # 1: ARRANCADOR SIRIUS 3RW40746BB34 100/200 HP4 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |

ATENTAMENTE.

Horacio Ramirez
ING. HORACIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ
JEFE DPTO. PRODUC. AGUA P.

COMITÉ DE ADQUISICIONES
SEAPAL VALLARTA
P R E S E N T E


Puerto Vallarta Jalisco a 07 de octubre del 2019

DICTAMEN TECNICO: Licitación Pública Local Seapal No LPLSC/252/100068/2019

| LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA; SEAPAL N°LPLSC/252/100068/2019, Adquisición de Hipoclorito de Sodio. | | |
|--|---|---------------|
| EMPRESA | ESPECIFICACIONES | OBSERVACIONES |
| AQUA SIR S.A. DE C.V. | Carta Proposición | Cumple |
| | Declaración de Integridad y No Colusión | Cumple |
| | Propuesta Técnica | Cumple |
| | Hoja de Seguridad | Cumple |
| | Carta de Acreditación | Cumple |
| | | |
| TRIALSON S.A. DE C.V. | Carta Proposición | Cumple |
| | Declaración de Integridad y No Colusión | Cumple |
| | Propuesta Técnica | Cumple |
| | Hoja de Seguridad | Cumple |
| | Carta de Acreditación | Cumple |
| | | |
| | | |

Sin otro particular me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


ING. ELISEO MORENO COVARRUBIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

C.c.p. Archivo



Gerencia de Operación

Departamento Laboratorio

PRUEBA DE JARRAS EN PLANTA POTABILIZADORA RIO CUALE

| DATOS | |
|--------------------------|-----------------|
| EMPRESA: | PROEFIL |
| FECHA: | 07/10/2019 |
| POLÍMERO: | MAGNASOL 2000 G |
| CONC. DE POLÍMERO | 5 g/L |
| TURBIEDAD DEL AGUA CRUDA | 18,8 NTU |

| CONDICIONES |
|--------------------------------|
| 1 MINUTOS A 120 RPM |
| 4 MINUTOS A 60 RPM |
| 1 MINUTO DE REPOSO |
| LECTURA TURBIEDAD EN LA PRUEBA |

PRUEBAS:

| CONC. DE POLIMERO (ppm) | mL | TURBIEDAD OBTENIDA (NTU) |
|-------------------------|-----|--------------------------|
| 2,5 | 0,5 | 13,4 |
| 5,0 | 1,0 | 16,5 |
| 7,5 | 1,5 | 16,4 |
| 10,0 | 2,0 | 17,2 |

1

| CONC. DE POLIMERO (ppm) | mL | TURBIEDAD OBTENIDA (NTU) |
|-------------------------|-----|--------------------------|
| 1,0 | 0,2 | 17,1 |
| | | |
| | | |
| | | |

2

Supervisó

IQ. IRIS E. FLORES PELAYO
JEFE DE AREA ANALISIS AGUA POTABLE

Supervisó

QFB. E. SORAYA TOPETE CAMACHO
JEFE DEPTO. LABORATORIO



SEAPAL VALLARTA
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA
 PRUEBAS DE JARRAS POLIMERO ORGANICO 07 DE OCTUBRE. 2019
 LICITACION No LPLSC/256/100072/2019

| | |
|--------|-------|
| LPS | 150 |
| M3/DIA | 12960 |

| COMPAÑIAS | IDENTIFICACION DEL POL. | TURBIEDAD UNT | | % REM. | POLIMERO ORGANICO | | | |
|--|-------------------------|---------------|---------|--------|-------------------|----------|----------|-------------|
| | | CRUDA | TRATADA | | Dosificación | Cantidad | Precio | Costo |
| | | | | | ppm | kg/dia | \$/kg | Total/dia |
| MALCO TRATAMIENTOS DE AGUA, S.A. DE C.V. | MAGNASOL 4000 | 16.8 | 16.4 | 2.38 | 10 | 129.6 | \$ 16.00 | \$ 2,073.60 |
| PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | MAGNASOL 2000 G | 18.8 | 13.4 | 28.72 | 2.5 | 32.4 | \$ 16.00 | \$ 518.40 |

ATENTAMENTE


ING. ELISEO MORENO COVARRUBIAS
JEFE DEL DEPTO. CALIDAD DEL AGUA