



**SEAPAL VALLARTA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES  
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 12:20 horas del día 22 de julio del 2019, reunidos los miembros del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Fco. Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación Pública Sin Concurrencia SEAPAL N.º 146/98086/2019. A adquirirse con recursos propios. Denominado:

**TEE DE FIERRO, ADAPTADORES Y VALVULAS COMPUERTA DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.**

EL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo aplicable en las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de SEAPAL VALLARTA, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación Pública Sin Concurrencia SEAPAL N.º 146/98086/2019. A comprarse con recursos propios. Denominado:

**TEE DE FIERRO, ADAPTADORES Y VALVULAS COMPUERTA DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.**

De conformidad con lo establecido en el punto n° 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado.

---

**EMPRESAS QUE ASISTIERON:  
INDUSTRIAS VERTEX, S.A. DE C.V.**

**1.- Respecto a la partida 2 y 3 del Anexo 3 (pag. 29) de las bases – Favor de especificar para qué tipo de tubería se requiere el adaptador bridado.**  
Para PVC Hidráulico, RD-26.

**2.- Respecto a la partida 2 y 3 del Anexo 3 (pag. 29) de las bases – Favor de compartir ficha técnica e imagen.**  
Apegarse a las bases.

**NOMBRE**

**REPRESENTANTE**

**FIRMA**

**Industrias Vertex, SA. De CV.**

**Alfonso Torres Blanco**




Siendo las 12:30 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman el secretario del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO** y los que asistieron a esta reunión.


“La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta”.



**L.C.P. MARIA MAGDALENA BAEZ JIMENEZ**  
**PRESIDENTE SUPLENTE DE COMITÉ DE ADQUISICIONES**  
**DEL SEAPAL VALLARTA**



**ING. ALEJANDRO PADILLA VIORATO**  
**JEFE DE DISTRIBUCION**  
**SEAPAL VALLARTA**



**C. HECTOR GABRIEL RAMIREZ FLORES**  
**SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES**  
**SEAPAL VALLARTA**